

Автономная некоммерческая организация «Региональный Центр Компетенции «Доступная среда»

Почтовый адрес: 354340, г. Сочи, Адлерский район, ул. Мира, 44.

ИНН 2367020830, КПП 236701001, ОГРН 1212300041414

Система добровольной сертификации «Доступная среда.Этика.Нормативы.», Свидетельство РОСС RU 32552.04НСД0, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Общая ситуация: детский сад № 109, расположен на ровной территории. Год постройки 1979 - 1995. Детский сад состоит из двух зданий, соединенных между собой крытым переходом. Организация не является специализированным учреждением для приема детей с инвалидностью.

Обследование.

1. Транспортная доступность, парковка автомобилей.

Остановка автобусов и маршрутного такси «Апельсин», находится в 150 метрах от входа на территорию детского сада. Выделенной парковки нет.

2. Вход на территорию и пути движения по территории объекта.

Вход на территорию объекта по дороге, тротуаров нет. Установлен КПП, проход на территорию имеет калитку и ворота для проезда автотранспорта. Ширина калитки 0,80 м. Далее проход имеет порог, так как не сопряжен с асфальтированным покрытием автопроезда. Эксперт: перепад высоты на проходе через калитку, необходимо выровнять.



Территория расположения здания с незначительным перепадом высот, в пределах 40% ровная, покрытие проезжей части из асфальтобетона, не имеет препятствий. Решетки ливнепроводов на пешеходных путях нет. Детские площадки и игровые зоны на территории в пределах уровня зданий. **Эксперт:** во время проведения ремонта, необходимо убрать ямки и сколы на дорожном покрытии территории. Установить решетки на ливнепроводах в местах прохода детей и посетителей. Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, не требуются (п. 59.13330.2020 – 6.2.3.). При необходимости оказываются услуги сопровождения.

Автономная некоммерческая организация «Региональный Центр Компетенции «Доступная среда»

Почтовый адрес: 354340, г. Сочи, Адлерский район, ул. Мира, 44.

ИНН 2367020830, КПП 236701001, ОГРН 1212300041414

Система добровольной сертификации «Доступная среда.Этика.Нормативы.», Свидетельство РОСС RU 32552.04НСД0, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).



3. Входная группа (входы, выходы).

Основной вход в здание, имеет две ступени, не является лестницей. Ступени не имеет одинаковой высоты. На ступени установлен пандус, шириной 0,80 м, уклон 220‰. Площадка входной группы не соответствует параметрам доступности для МГН.

Автономная некоммерческая организация «Региональный Центр Компетенции «Доступная среда»

Почтовый адрес: 354340, г. Сочи, Адлерский район, ул. Мира, 44.

ИНН 2367020830, КПП 236701001, ОГРН 1212300041414

Система добровольной сертификации «Доступная среда. Этика. Нормативы.», Свидетельство РОСС RU 32552.04НСД0, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).



Второе здание детского сада имеет 2 входа, одна состоит из 3-х ступеней, без площадки перед входной дверью, вторая состоит из 4-х ступеней, без ровной площадки перед дверью.



Эксперт: входная группа основного входа требует реконструкции, пандус превышает допустимые нормы уклона и ширины. Для родителей и родственников детей, находящихся в детском саду, в том числе МГН (колясочников, с детскими колясками, пожилых), не обеспечены комфортные условия посещения и ожидания в данном учреждении. Для инвалидов по зрению, предусмотреть сопровождение. Рекомендация: данный пандус убрать. Оборудовать наклонный спуск в виде пандуса с правой стороны входной группы, путем выравнивания прохода по периметру здания. Ограждения с поручнями не устанавливать. При проведении ремонта, эксперт сделает эскизный план и согласует объем работ с подрядчиком. Эксперт: при капитальном ремонте необходимо обустроить ровные площадки перед входными дверями второго здания.

4. Горизонтальные и вертикальные пути движения, в том числе пути эвакуации.

Пути движения в здании ровные, не имеют препятствий. Покрытие пола из керамической плитки. Ширина коридоров и галерей от 1,60 м до 1,80 м. Межэтажные пути движения и пути эвакуации осуществляется по лестницам. Лестничные клетки состоят из двух пролетов с поворотными площадками. Высота ступени 0,15 м, проступь 0,30 м. Ширина пролетов лестниц 1,20 м. Ограждение с одной стороны, поручни на высоте 1,00 м и 0,50 м. Лестничные клетки запасных выходов и путей эвакуации, имеют те же параметры. В коридоре перехода во второе здание, лестница из 5-ти ступеней. В


Автономная некоммерческая организация «Региональный Центр Компетенции «Доступная среда»

Почтовый адрес: 354340, г. Сочи, Адлерский район, ул. Мира, 44.

ИНН 2367020830, КПП 236701001, ОГРН 1212300041414

Система добровольной сертификации «Доступная среда.Этика.Нормативы.», Свидетельство РОСС RU 32552.04НСД0, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

зданиях предусмотрены внешние пути эвакуации по лестницам 3-го типа - через воздушную зону.



Автономная некоммерческая организация «Региональный Центр Компетенции «Доступная среда»

Почтовый адрес: 354340, г. Сочи, Адлерский район, ул. Мира, 44.

ИНН 2367020830, КПП 236701001, ОГРН 1212300041414

Система добровольной сертификации «Доступная среда.Этика.Нормативы.», Свидетельство РОСС RU 32552.04НСД0, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).



5. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта).

В помещениях дневного пребывания и спальных комнатах, покрытие пола из линолиума и ламината, пути движения не имеют порогов и препятствий. Двери одностворчатые, шириной 0,80 м.



6. Санитарно-бытовое помещения.

Санитарно-бытовое помещения для персонала отдельно на этажах здания. В помещениях дневного пребывания санитарно-бытовое помещение расположено непосредственно в группах. Помещения приспособлены под разные возрастные группы. Для посетителей с инвалидностью проводить реконструкцию санитарно-бытовых помещений не требуется.

Автономная некоммерческая организация «Региональный Центр Компетенции «Доступная среда»

Почтовый адрес: 354340, г. Сочи, Адлерский район, ул. Мира, 44.

ИНН 2367020830, КПП 236701001, ОГРН 1212300041414

Система добровольной сертификации «Доступная среда. Этика. Нормативы.», Свидетельство РОСС RU 32552.04НСД0, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).



7. Предприятия общественного питания.

В здании расположена кухня для приготовления пищи. Питание производится непосредственно в помещениях групп, продукция доставляется персоналом.

8. Система внутренней навигации и информирования (средства визуализации информации, тактильные рельефные, рельефно-линейного шрифта и аудио-визуальные средства информации, система указателей, предупредительные аудио-визуальные средства оповещения и тд.).

СП 59.13330.2020 – 6.2.3. - Применение тактильных напольных указателей в памятниках архитектурного, культурного и исторического наследия, в музеях, театрально-зрелищных и аналогичных зданиях устанавливается заданием на проектирование. Примечание - В жилых зданиях, зданиях домов-интернатов, геронтологических центров, домов сестринского ухода, хосписов, а также в зданиях общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций тактильные напольные указатели не предусматриваются.

Внутренние средства визуальной информации, устанавливать не требуется. При необходимости оказывается сопровождение.

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.

На основании детального обследования, эксперт пришел к выводу, здания и территория детского сада доступна для детей с ОВЗ различных категорий в легкой форме, входные группы и территория нуждаются в ремонте. Детский сад не является специализированным учреждением по приему детей с инвалидностью. Установка платформенных подъемников и лифтов не предусмотрена конструкцией здания. При реконструкции или капитальном ремонте здания, необходимо учесть рекомендации эксперта в разделе заключения. При положительном решении о реконструкции здания и территории, АНО РЦК «Доступная среда» окажет содействие в разработке задания на проектирование, с учетом обеспечения доступности для МГН. Заключение составлено в соответствии со Сводом правил 59.13330.2020, с учетом пункта 8.2 - Здания и помещения учебно-воспитательного назначения.

8.2.1 (абзац 4, 5, 6) - Основные и дополнительные помещения зданий дошкольных образовательных организаций, групповые и физкультурные площадки на земельном

Автономная некоммерческая организация «Региональный Центр Компетенции «Доступная среда»

Почтовый адрес: 354340, г. Сочи, Адлерский район, ул. Мира, 44.

ИНН 2367020830, КПП 236701001, ОГРН 1212300041414

Система добровольной сертификации «Доступная среда.Этика.Нормативы.», Свидетельство РОСС RU 32552.04НСД0, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

участке, а также пути движения к ним следует проектировать доступными для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Расчетное число и вид ограничений здоровья детей устанавливаются заданием на проектирование, но не менее одного ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата, при вместимости дошкольных образовательных организаций более 120 человек.

В зданиях дошкольных образовательных организаций доступные пути для родителей с инвалидностью определяются заданием на проектирование.

Устанавливать лифты и прочие приспособления для инвалидов и иных МГН не требуется.

Справочно: Здания специальных реабилитационных образовательных организаций, сочетающих обучение с коррекцией и компенсацией недостатков развития по определенному виду заболевания, проектируются по заданию на проектирование, включающему в себя перечень и площади помещений, специализированное оборудование и организацию учебного и реабилитационного процессов с учетом специфики преподавания.

Директор
АНО «РЦК «Доступная среда»
Эксперт Высшей категории



О.А. Стекольников